

RESOLUCIÓN P. N° 532 /25. Anexo Único-

**CIRCULAR N° 03**

**OBRA: "CORRIMIENTO L.A.T. 132 KV ALTO VALLE - COLONIA CENTENARIO ZONA PIN".-**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 022/24**

**PRORROGA APERTURA**

Se comunica que se ha **Prorrogado** hasta el día **07 de Marzo de 2025** a las **11:00 horas**, la apertura de los sobres que contengan las ofertas para la **Licitación Pública N° 022/24** – Obra **"CORRIMIENTO L.A.T. 132 KV ALTO VALLE – COLONIA CENTENARIO ZONA PIN".-**

La misma se realizará en el **Edificio de Sede Central del E.P.E.N.**, sito en calle La Rioja N° 385 de la Ciudad de Neuquén.-

**ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO OFICIAL**

Se comunica a las firmas adquirentes del Pliego Legal de Bases y Condiciones de la Presente Licitación Pública para la Obra **"CORRIMIENTO L.A.T. 132 KV ALTO VALLE – COLONIA CENTENARIO ZONA PIN"**, que se ha actualizado el Presupuesto Oficial al monto de **\$ 1.175.045.043,59** (Pesos Un mil ciento setenta y cinco millones cuarenta y cinco mil cuarenta y tres con 59/100) **más I.V.A.**, a valores de **Enero de 2025**.

**MODIFICACIONES, INCORPORACIONES y ACLARACIONES al PLIEGO LEGAL DE BASES Y CONDICIONES DE LA OBRA**

Además, se realizaron las siguientes modificaciones, incorporaciones y aclaraciones al Pliego Legal de Bases y Condiciones de la Obra, según el siguiente detalle:

**Artículo 4°) "PRESUPUESTO OFICIAL"** de la Sección III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

**Donde dice** "El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Un Mil Dos Millones ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro con 29/100 más el Impuesto al Valor Agregado (\$ 1.002.085.834,29 más I.V.A.), a valores del mes de Octubre de 2024..."

**Deberá decir** "El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Un mil ciento setenta y cinco millones cuarenta y cinco mil cuarenta y tres con 59/100 más el Impuesto al Valor Agregado (\$ 1.175.045.043,59 más I.V.A.), a valores del mes de Enero de 2025".

**Artículo 6°) "CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL"** de la Sección III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

**Donde dice** "Los montos aludidos en el artículo 4° - inciso b) del Pliego Particular de Condiciones de la Obra de la SECCIÓN IV – PARTE A, no podrán ser menores de:

- **Capacidad de Contratación:** Pesos Un mil ochocientos cuarenta y cuatro millones cuarenta y seis mil setecientos dos con 98/100 (\$ 1.844.046.702,98).

*Original Firmado por Ing. María Moya*

*L. Rossana Manso*  
Jefe Unidad de Enlace y  
Coordinación Estratégica  
Presidencia - E.P.E.N.

*Eván Gomez*  
Jefe Área Gestión Documental  
Presidencia - E.P.E.N.

IF-2025-00581534-NEU-EPEN

**RESOLUCIÓN P. N° 532 /25. Anexo Único-**

- **Capacidad Técnica:** Pesos Un mil doscientos doce millones quinientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y nueve con 49/100 con (\$ 1.212.523.859,49)..."

**Deberá decir** "Los montos aludidos en el artículo 4° - inciso b) del Pliego Particular de Condiciones de la Obra de la SECCIÓN IV – PARTE A, no podrán ser menores de:

- **Capacidad de Contratación:** Pesos Dos mil ciento sesenta y dos millones trescientos veintisiete mil seiscientos ochenta y uno con 26/100 (\$ 2.162.327.681,26).-
- **Capacidad Técnica:** Pesos Un mil cuatrocientos veintiún millones ochocientos cuatro mil quinientos dos con 74/100 (\$ 1.421.804.502,74).-

**Artículo 7°) "GARANTÍA DE OFERTA"** de la Sección III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

**Donde dice** "La oferta deberá afianzarse mediante una garantía equivalente o superior a la suma de Pesos Doce millones ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho con 59/100 (\$ 12.125.238,59)..."

**Deberá decir** "La oferta deberá afianzarse mediante una garantía equivalente o superior a la suma de Pesos Catorce millones doscientos dieciocho mil cuarenta y cinco con 03/100 (\$ 14.218.045,03)..."

**Artículo 40°) "CORTES DE ENERGIA"** de la Sección III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

**Se incorpora el siguiente texto** "Los cortes de energía previstos para realizar las acometidas de la nueva traza de la LAT en la zona del PIN, y considerando que estas acometidas se llevarán a cabo entre retenciones, se prevé que tendrán una duración de dos días (1 día por cada acometida)."

**Punto 7.8.1.) "TIPOS DE HORMIGONES" de la Sección IV – B: ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Se aclara** que para las fundaciones el tipo de hormigón requerido es H-30. El contenido mínimo para un cemento CPP40 ARS es de 350kg/m3.

**Punto 10.) "CABLE DE GUARDIA" de la Sección IV – B: ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Se aclara** que el hilo de guardia a montar será AG 50mm2 de formación 19 hilos, según IRAM 722.

**Es Copia.**

**Fdo.) Ing. Mario Moya.**

*Original Firmado por Ing. Mario Moya*  
Lic. Rossana Manso  
Jefe Unidad de Enlace y  
Coordinación Estratégica  
Presidencia - E.P.E.N.  
*Ac*  
Iván Gomez  
Jefe Área Gestión Documental  
Presidencia - E.P.E.N.

